

Kusové ověření dle ČSN EN 61439-1 ed. 2

Označení rozvaděče: FVE-FB Typ: Plast. Schneider KAEDRA 54MOD

Výrobní číslo: 00122

Číslo ověření návrhu: OV00122

Poř.	Část	Popis zkoušky	Výsledek	Zkoušel	Datum
1	11.2: Stupeň ochrany skříně	Prohlídka, IP 40/20	IP 40/20	Pokorný	17.08.2022
2	11.3: Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty	Měření, vzdušná vzdálenost > 3 mm, povrchová cesta > 2 mm	3,5/2,2 mm, OK	Pokorný	17.08.2022
3	11.4: Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů	Prohlídka, namátková kontrola spojů, ověření typů ochr. přístrojů a vodičů	OK	Pokorný	17.08.2022
4	11.5: Vestavění spínacích přístrojů, ontrola vestavných součástí	Prohlídka, srovnání s podklady výrobců	OK	Pokorný	17.08.2022
5	11.6: Vnitřní elektrické obvody a spoje	Prohlídka, namátková kontrola spojů, ověření typů vodičů	OK	Pokorný	17.08.2022
6	11.7: Svorky pro vnější vodiče	Prohlídka, soulad s výrobní dokumentací	OK	Pokorný	17.08.2022
7	11.8: Mechanická funkce	Prohlídka, zkouška	OK	Pokorný	17.08.2022
8	11.9: Dielektrické vlastnosti	Měření izolačního odporu, > 0,4 MΩ	> 50 MΩ, OK	Pokorný	17.08.2022
9	11.10: Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce	Prohlídky a funkční zkoušky	OK	Pokorný	17.08.2022

Použité měřicí přístroje a zkušební prostředky:

Přístroj, prostředek

Výrobní číslo

Číslo kalibrace

EUROTEST 61557

08440383

Dokumentace

Dokument

SO00-LV-251

Je přílohou



Dne: 17.08.2022

Podpis(y):