

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2025-P020

Držitel protokolu: Sungrow Deutschland GmbH, Balanstr. 59, 81541 München, Deutschland;
DIC: DE279065331

Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly

Kategorie A1 a A2

Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu
kategorie A1 a A2 – verze 01

Protokol vydaný: Laboratoř čisté energetiky, EG.D, s.r.o.

Protokol platný do: 31-12-2026

Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. EGD2025-Z019

Výrobce zařízení: Sungrow

Firmware zařízení: MDSP: EMERALD-S_03011.01; LCD: EMERALD-S_01011.02

Nastavení zařízení: Czech(CZ) EN50549-1 CZ

Typové označení zařízení:

SG33CX-P2

SG40CX-P2

SG50CX-P2

EG.D, s.r.o. tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 19.6.2025

.....

Za EG.D, s.r.o.