

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2024-P004

Držitel protokolu: GBC Solino s.r.o.; U Panelárny 10; 779 00 Olomouc; IČ: 469 83 465
Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly
Kategorie A1 a A2
Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu
kategorie A1 a A2 – verze 01
Protokol platný do: 31-12-2026
Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2024-Z004**


Výrobce zařízení: Solax Power
Firmware zařízení: DSP: 2.07; ARM: 2.03
Nastavení zařízení: Czech 2023

Typové označení zařízení:

X3-ULT-15KP
X3-ULT-15K
X3-ULT-20KP
X3-ULT-20K
X3-ULT-25K
X3-ULT-30K

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 11.12.2024


EG.D, a.s.
Sítový management
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno.

Ze EG.D, a.s