

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu : CEZD01 – P036

Držitel protokolu : GoodWe Europe GmbH, Perchtinger Straße 10, 81379 München, Germany

Požadavky : Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 – **Nesynchronní výrobní moduly kategorie B1**

Kategorie : **A1, A2, B1**

Metoda zkoušek : Metodika PPDS pr.4

Protokol platný do : 14.07.2028

Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě protokolu o zkouškách :
CEZd_LAB_GoodWe_99.99K-ET-G10_20260709

Výrobce zařízení : **GoodWe**

Firmware zařízení : **DSP 02.309 , ARM 00.146, FW 010101**

Nastavení zařízení : **CZ-B1/B2-09** (pod volbou Czech Republic)

Typové označení zařízení :

GW80K-ET-G10
GW99.99K-ET-G10
GW100K-ET-G10

ČEZ Distribuce tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Hradci Králové dne 14.07.2026

.....

Luděk Frejvald, ČEZ Distribuce, a.s.